

Утверждено  
Приказом директора МБОУ «СШ № 14»  
от 21.08.2015 г. № 474/03-02

**Инструкция № 78**  
**по пожарной безопасности для помещений**  
**(архивы, библиотеки, хранилища).**

1. Особенности помещений библиотек, архивов и т.п. (далее - хранилищ) состоит в том, что эти помещения относятся к объектам повышенной пожаробезопасности. В связи с этим все работники и посетители должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности.
2. Площадь помещения (отсека) между противопожарными перегородками не должна превышать 600 м<sup>2</sup>, с каждого отсека следует оборудовать не менее 2-х выходов. Если площадь помещения меньше 70 м<sup>2</sup>, разрешается иметь один эвакуационный выход.
3. Оборудование бесшумного пола и звукоизоляции с применением синтаксических материалов допускается только при условии использования нетоксичных материалов на негорючей основе и согласование с органами государственного пожарного надзора.
4. В основных зданиях не разрешается хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих веществ, баллонов с газом и других пожароопасных материалов. Хранение вышеназванных веществ и материалов должно осуществляться на складах, которые размещены отдельно и отвечают требованиям пожарной безопасности.
5. Все легковоспламеняющиеся экспонаты следует размещать в витринах с неповрежденным стеклом.
6. Стеллажи в хранилищах должны изготавливаться из негорючих материалов. Стеллажи, витрины и стенды, которые выполнены из горючих материалов, должны обрабатываться огнезащитными веществами, если это допускается по условиям хранения экспонатов.
7. В хранилищах ширина главных проходов должна быть не менее 1,2 м, продольные проходы между стеллажами – не менее 0,8 м, между торцами стеллажей и стеной – не меньше 0,45 м.
8. В зданиях хранилищ не разрешается:
  - Курение, а также применение открытого огня (факелов, свеч, спичек и т.п.) и других огневых эффектов;
  - Хранение и использование микрофильмов на горючей пленки, все микрофильмы следует сберегать в коробках из негорючих материалов в металлических шкафах;
  - Загромождение проходов между стеллажами, хранение книг вблизи батарей центрального отопления;
9. Территория выставок, библиотек в ночной час должна быть освещена.
10. Сдавать в аренду помещения хранилищ другим организациям без разрешения государственного пожарного надзора не разрешается.
11. В каждом помещении должен быть план эвакуации на случай возникновения пожара и инструкция о порядке действия во время пожара.

Ответственный по ПБ



*Е. А. М.*